

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

**(г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел (факс) 77-25-04, E-mail: kanc@oren01.esoo.ru)**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Новоорскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**(п. Новоорск ул. Красноуральская д. 20 тел.(факс) 7-06-05.**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Первого Новоорского лицея*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

*п. Новоорск*

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Новоорскому району по пожарному надзору № 19

(наименование органа ГПН)

от « 03 » апреля 2015 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин. « 13 » апреля 2015 г. По 11 ч 00 мин. « 13 » апреля 2015 г.

проведена проверка

*Старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Новоорскому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области, государственным инспектором по пожарному надзору капитаном внутренней службы Костик Е.Н., в МАОУ Первого Новоорского лицея п. Новоорск*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*п. Новоорск ул. Мостовая д. 10*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором МАОУ лицея Шкаровский И.В.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| 1. Предписание № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|------------------|---|---|---|--|
| 1                | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1                | Руководитель частично не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей.                                     | часть 4 ст.4, ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123 ППР РФ п. 478   | 01.08.2015  |  |

| 1.<br>Пред-<br>писа-<br>ния<br>№ | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности | Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение) |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| 1                                | 2   | 3   | 4   | 5   |
|                                  | пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в складские помещения столовой.  | 151 ФЗ<br>от 22 июля 2008 г.<br>N 123<br>СНиП 21-01-97*<br>п. 5.14* таб.2   |   |   |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Новоорскому району  
капитан внутренней службы Костик Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » 04 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)



Законный представитель юридического лица,  
директор МАОУ Первого Новоорского лицея

Шкаровский И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » 04 20 15 г.